

VOLUMETRIA DELLE SEZIONI

- A** Dim. 450x165xh330 cm
 $V_{\max}(A) = 25$ mc Volume vasca pre - trattamento terziario
- B** Dim. 450x250xh330 cm
 $V_{\max}(B) = 37$ mc Volume vasca post - trattamento terziario

